

1/1	02.2007		UAN-VIII/7342/210/92	mgr inż. Tadeusz Kitalo
	02.2007			SPRAWDZIŁ:
				mgr inż. Paweł Kozuch
				OPRACOWAŁ:
E-38	02.2007		SLK/0366/PWOE/04	mgr inż. Paweł Biady
	DATA	PODPIS	NR UPRAWNIEN	PROJEKTOWAŁ:
/	NAZWA RYSUNKU: ELEWACJA ZEWNĘTRZNA I WIDOK WEWNĘTRZNY SKRZYNEK			
	POŚREDNICH SP5-SP7			
P.B.	INWESTOR: URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY			
	05-640 Mogielnica, ul. Rynek 1			
SKALA				
STADIUM DOKUMENTACJI	OBJEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MOGIELNICA			
ZADANIE: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI MOGIELNICA				
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ – CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA				
 DYNAMIK FILTR Zakład Urządzeń Inżynierii Sanitarnej "DYNAMIK FILTR" Naceln i Wspólnicy Spółka Jawna 42-200 Częstochowa ul. B6r 143/157 tel/fax: 034 365-86-08/365-93-06 e-mail: filtr@dynamikfiltr.pl				
UWAGI: 1. Skrzynki pośrednie SP5, SP6, SP7 dla pomp dozujących należy wykonać z puszek PVC o stopniu ochrony IP65, 2. Skrzynki należy zamontować jako n/t w pobliżu pomp dozujących, odpowiednio PDC1, PDC2, PDC3. Dokładną lokalizację pokazano na planie instalacji.				
				