

Mogielnica, 14.02.2012r.

GGRBPI-7020/2/2010

Wykonawcy, zainteresowani udziałem
w przetargu nieograniczonym
nr sprawy GGRBPI-7020/2/2010

Dotyczy.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowę placu zabaw w Stamirowicach”

Gmina Mogielnica w Mogielnicy działając jako Zamawiający ww. postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami) oraz zgodnie z punktem 11.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) niniejszym zawiadamia Państwa o tym, że w dniu 14 lutego 2012 roku Wykonawcy zainteresowani udziałem w przedmiotowych postępowaniach, zwrócili się do Zamawiającego z zapytaniem Poniżej przedstawiamy treść zadanych pytań oraz udzielone na nie odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W przedmiarach nie zostały ujęte obrzeża placu zabaw, czy w związku z powyższym Zamawiający wykona obrzeża placu zabaw we własnym zakresie? Czy też Wykonawcy obowiązani są koszt wykonania obrzeży uwzględnić w ofercie? Jeśli tak to z jakiego materiału obrzeża winny być wykonane

Odpowiedź:

Projekt nie przewiduje wykonania obrzeży

Pytanie nr 2

W przedmiarach nie ma ujętego wywozu gruntu po korytowaniu? Czy koszt wywozu urobku należy uwzględnić w ofercie, czy też Zamawiający wywiezie urobek we własnym zakresie?

Odpowiedź:

Należy uwzględnić rozplantowanie urobku na terenie poza placem zabaw

Pytanie nr 3

Zamawiający w przedmiarach ujął wykonanie nawierzchni bezpiecznej o gr. 10 cm natomiast norma mówi że minimalna grubość nawierzchni bezpiecznej musi być 20 cm, czy mając na uwadze powyższe Zamawiający przewiduje roboty dodatkowe?

Odpowiedź:

Należy uwzględnić nawierzchnie 20 cm

Pytanie nr 4

Jak ustosunkować się do faktu, że w dokumentacji przetargowej jest wzmianka o konieczności uzyskania pozwolenia na budowę natomiast zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym wykonanie placu zabaw nie wymaga pozwolenia na budowę, wystarczy zgłoszenie - proszę o wyjaśnienie

Odpowiedź:

W dokumentacji przetargowej nie ma mowy o konieczności uzyskania pozwolenia na budowę ponieważ na przedmiotowe zadanie zostało dokonane zgłoszenie w Starostwie Powiatowym na etapie składania wniosku o dotację w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

Biorąc pod uwagę zakres udzielonych odpowiedzi Zamawiający nie dokonuje przedłużenia terminu składania ofert (art.38 ust.6 PZP).

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu.

KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski