

PORAJ

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

**instalacja elektryczna
przebudowa instalacji elektrycznej
w budynku OSP Wólka Gostomska
gm. Mogielnica
woj. mazowieckie**

Informację, o której mowa wyżej sporządził: mgr inż. Marian Antoszewski
Adres zamieszkania autora informacji: Grójec ul Słoneczna 2B

MARIAN ANTOSZEWSKI
MER INŻ. ELEKTRYK
GRÓJEC, tel./fax 664 35 45
Upr. Nr MB-8386/123/78
Dz.U. 87/3/78 poz. 46
§ 5 ust. 1, § 7, § 12 ust. 1 pkt. 4 lit d

OPIS ROBÓT

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- a) częściowy demontaż istniejącej instalacji elektrycznej
- b) rozbudowa rozdzielnic R1
- c) oprzewodowanie instalacji oświetleniowej i gniazd 1-f
- d) montaż osprzętu i aparatów
- e) pomiary ochronne i rozruch instalacji

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- a) istniejące pomieszczenie przebudowywanego budynku

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- a) instalacja elektryczna zasilania placu budowy
- b) istniejąca, czynna instalacja elektryczna budynku OSP Wólka Gostomska
- c) teren zabudowy wiejskiej

4. Wskazanie dotyczące zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

- a) prace w pobliżu czynnej instalacji elektrycznej
- b) prace różnych ekip budowlanych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- a) przedstawienie kierującego robotami
- b) szczegółowe omówienie harmonogramu prac w obrębie przebudowywanej świetlicy budynku OSP Wólka Gostomska ze wskazaniem obiektów i urządzeń przy których będą prowadzone roboty ze wskazaniem oznakowanego terenu prowadzenia prac i wskazaniem imiennie wykonawców danej czynności

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Prace wykonane powinny być przez firmę zatrudniającą pracowników posiadających wymagane uprawnienia i umiejętności oraz badania lekarskie dopuszczające do wykonywania prac.

Całość prac związanych z montażem instalacji elektrycznej oraz jej nawiązaniem do istniejącej sieci energetyki zawodowej należy wykonać w oparciu o Instrukcję Organizacji Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach Energetycznych i zgodnie z Przepisami Budowy Urządzeń Energetycznych oraz instrukcjami stanowiskowymi i instrukcjami montażu dla poszczególnych elementów.

Wyłączenia spod napięcia urządzeń należących do wspólnej sieci dokona właściciel sieci tzn Rejon Energetyczny Grójec przy czym zakres wyłączeń określi poleconiodawca.