

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu „Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Dziarnowskiej w Mogielnicy”.

Gmina Mogielnica, działająca jako Zamawiający w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego niniejszym zawiadamia, że w dniu 22.06.2021 r. Wykonawca zainteresowany udziałem w przedmiotowym postępowaniu wystąpił z następującymi pytaniami:

1. Prosimy o udostępnienie dokumentu opisującego warunki odtworzenia nawierzchni- w dokumencie „Szczegółowe specyfikacje techniczne” brak jest informacji na ten temat.

Odp. Zamawiający udostępnia na stronie postępowania (tj. www.bip.mogielnica.pl) uzupełnioną specyfikację techniczną pod nazwą: „Poprawiona szczegółowa specyfikacja techniczna- 24.06.2021”.

2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności wynikającej z różnicy w długości odcinków zawartych w przedmiarze robót inwestycji a profilach podłużnych:

- a) PE100 DN160- wartość z przedmiaru 682,3 m, wartość z profilu 703,7 m,
- b) PVC DN315- wartość z przedmiaru 739 m, wartość z profilu 869,8 m,
- c) PVC DN160- wartość z przedmiaru 682,3 m, wartość z profilu 703,7 m.

Odp. Zamawiający po dokonaniu analizy przedstawionych wartości informuje, że:

- a) dla rur wodociągowych PE100 DN160 wartość podana w przedmiarze wynosi 703,6, natomiast wartość podana na profilu wynosi 703,7m.
- b) dla rur kanalizacyjnych PVC DN315 wartość podana w przedmiarze wynosi 739,9, natomiast wartość podana na profilu wynosi 739,9m.
- c) dla rur kanalizacyjnych PVC DN160 wartość podana w przedmiarze wynosi 168,5, natomiast wartość podana na profilu wynosi 168,5m.

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski