

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu

Dot. „Budowy placu zabaw przy PSP nr 2 w Mogielnicy”

W odpowiedzi na pytania jakie wpłynęły do prowadzonego postępowania udzielenie zamówienia na budowę placu zabaw przy PSP nr 2 w Mogielnicy w załączeniu przekazuję odpowiedzi na pytania:

1. Czy wyrażą Państwo na złożenie oferty w formie elektronicznej na adres e-mail urzędu lub EPUAP ?

Odp. **Nie . Należy złożyć ofertę zgodnie z zaproszeniem w wersji papierowej z opisem**

„ Oferta na budowę placu zabaw”.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę nawierzchni żwir płukany na piasek płukany o frakcji 0,2-2 mm ?

Odp. **TAK**

3. Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej o przekrój budowy powierzchni dojścia do placu.

Odp. **DOJŚCIE WYKONANE W WYKORYTOWANIU Z OBRZEŻAMI TRAWNIKOWYMI I WSYPIE ŻWIROWYM, W ZAŁĄCZENIU PRZEKRÓJ nr 3.**


4. Czy nawierzchnia bezpieczna pod urządzeniami ma posiadać jakieś obrzeże oddzielające ją od nawierzchni trawiastej ?

Odp. **MA TO BYĆ TEREN BEZPIECZNY , GDZIE TRAWA ŁĄCZY SIĘ Z TĄ NAWIERZCHNIĄ W SPOSÓB NATURALNY - PRZEKTÓJ nr 1 i nr 2.**

Sporządził: Marian Kmiecik

Tel. (48)6635211

e-mail: inwestycje@mogielnica.pl

Z up. BURMISTRZA

mgr Grzegorz Frasoński
Sekretarz Gminy i Miasta