

Mogielnica 11.04..2013r

IR.7020.2.2011

Wykonawcy, zainteresowani udziałem w przetargu
nieograniczonym nr sprawy IR.7020.2.2011

Dotyczy.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „**Przebudowa dachu na budynku mieszkalnym w Koziętulach Nowych**”

Gmina Mogielnica w Mogielnicy działając jako Zamawiający ww. postępowaniu, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami) oraz zgodnie z punktem 11.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) niniejszym zawiadamia Państwa o tym, że w dniu 10 kwietnia 2013 roku Wykonawca zainteresowany udziałem w przedmiotowym postępowaniu, zwrócił się do Zamawiającego z zapytaniem dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść zadanych pytań oraz udzielone na nie odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Prosimy o podanie parametrów pap jakie mają być zastosowane?

Odpowiedź:

MINIMALNE PARAMETRY JAKIE POWINNY SPEŁNIAĆ :

1 PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA

- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/ m2
- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/ m2
- siła zryw. przy rozciąg paska o szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, min 800 / 600 N
- wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min. 40 / 40 %
- giętkość w obniżonych temperaturach - 25° C
- odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100° C
- grubość 5,2 ±0,2 mm
- kolor: szara
- gwarancja 10lat

2.PAPA PODKŁADOWA

- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/ m2
- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/ m2
- siła zryw. przy rozciąg paska o szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, min 800 / 600 N
- wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min. 40 / 40 %
- giętkość w obniżonych temperaturach - 25° C
- odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100° C
- grubość 4,6 ±0,2mm
- gwarancja 10lat

Pytanie nr 2:

W umowie zamawiającym jest: Urząd Gminy i Miasta Mogielnica, a w przedmiarze robót zamawiającym jest Urząd Gminy w Chynowie . Który Urząd jest zamawiającym w powyższym przetargu?

Odpowiedź:

W przedmiarze nastąpił błąd . Zamawiającym jest Gmina Mogielnica ul. Runek 1 , 05-640 Mogielnica

W załączeniu poprawiona strona przedmiaru

Biorąc pod uwagę zakres udzielonych odpowiedzi oraz dokonanej modyfikacji SIWZ Zamawiający nie dokonuje przedłużenia terminu składania ofert (art.38 ust.6 PZP).

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia oraz dokonana modyfikacja stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu .

Z up. BURMISTRZA

Joanna Kaźmierska
Sekretarz Gminy i Miasta

Przedmiar robót

**PRZEBUDOWA DACHU NA BUDYNKU
MKIESZKALNYM W KOZIETUŁACH
NOWYCH**

Budowa: Kozietuły Gm. Mogielnica
Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty specjalistyczne
Obiekt: Budynek komunalny
Zamawiający: Gmina Mogielnica
Ul. Rynek 1
05-640 Mogielnica
Jednostka opracowująca kosztorys: